

附：

序号	地点	物品名称	配件/型号	单位	数量	小计	合计	科室
1	1号楼门诊大楼门口	1米8灯笼	1.8米	对	1			总务办
2	2号楼中央机房	中央冷却水管蝶阀	(DN250) 蝶阀	个	1			总务办
3	2号楼中央机房	中央默克维尔螺杆机 配电柜	错相开关	个	1			总务办
			中继电器 NXJ/2Z 2ZH	个	4			
			NXJ中继电器底座	个	1			
4	2号楼中央机房	中央冷却管30千瓦 1号增压循环水泵	轴承 (SKF) 6206	个	2			总务办
			水封碳化硅DF	块	1			总务办
5	2号楼中央机房	中央冷却管30千瓦 3号增压循环水泵	轴承 (SKF) 6206	个	2			总务办
			水封 (碳化硅)	块	1			总务办
6	2号楼中央机房	中央冷冻管30千瓦 3号增压循环水泵	轴承 (SKF) 6206	个	2			总务办
			水封 (碳化硅)	块	1			总务办
7	3号楼17楼楼顶	中央空调水塔皮带	皮带 OZABCDEF	条	8			总务办
8	3号楼4楼天面	空调模块机组水管 200软接	DN200 密封水圈 (碳化硅)	个	2			总务办
9	1号楼1楼急诊 护士站	一键报警器	(ANW3) 一键报警	个	1			保卫科
	2号楼1楼医保 办		(ANW3) 一键报警	个	1			保卫科
10	3号楼3楼检验 中心	洁净层流空调	轴承KL (UCP205)	个	2			检验中心
11	污水站	抽水泵	自吸泵1zdb-35	个	1			总务办
12	污水站	机房抽风扇	220V 8寸	个	1			总务办
13	7楼儿科中心 重症监护室	层流洁净风柜 管道温湿温控器	HN48603596	个	1			儿科中心
14	1号楼12楼 8号、9号手术 室	层流洁净风柜不加热  层流配电控制柜	6KW-380V	条	2			麻醉手术科一区
			中继电器 NXJ/2Z 2ZH	个	2			麻醉手术科一区
			CJX2-1801	个	1			
15	2号楼9楼1号手	自动门控制器、动力	NKA8212601	个	1			麻醉手术科二区

15	术室	马达	LIDAK LD-150	个	1			麻醉手术科二区
16	2号楼12楼医护 进出门	门禁卡	54KL	个	30			麻醉手术科二区
17	3号楼3楼层流 中央机房	层流配电控制柜	中继器 NXJ/2Z 2ZH	个	4			医学检验中心
		洁净层流风柜电机皮 带	OZABCDEF	条	1			医学检验中心
18	2号楼1楼中医6 室	紫外线灯架（含安 装）	220-304-30KW	副	2			中医科
		电线	BVR1.5-6	米	30			
		线槽.线管	（线槽(PV C20)线 管(PVC DN20)	米	20			
19	3号楼8楼808室 治疗室	时控开关	仪表电器 JFYB	个	1			儿科中心
		电线	BVR1.5-6	米	6			
		线槽.线管	线槽(PV C20)线管 (PVC DN20)	米	30			
		混水阀二进一出水三 通阀	cx6589	个	1			
		空气开关	16A-2P	个	1			
		紫外线灯架（含安 装）	220-304-30KW	副	3			
		不锈钢软管	4F-300	条	3			
20	3号楼6楼产科 中心二区	洗眼器	TONG-701	个	1			产科中心二区
21	2号楼9楼介入 导管室	洁净层流风柜电机	皮带 OZABCDEF	条	2			介入科
22	1号楼11楼重症 监护	层流配电控制柜	CJX2-1801	个	1			重症医学科
			中继器 NXJ/2Z 2ZH	个	3			
			63A-3P	个	1			
23	3号楼12楼1215 房	紫外线灯架（含安 装）	220-304-30KW	副	2			全科医学科
		时控开关	仪表电器 JFYB	个	1			
		电线	BVR1.5-6	米	60			
		线槽.线管	（线槽(PV C20)线 管(PVC DN20)	米	20			
		混水阀二进一出水三 通阀	cx6589	个	1			
		不锈钢软管	4F-300	条	3			

24	3号楼13楼1315房	紫外线灯架（含安装）	220-304-30KW	副	3			内分泌肾内科
		时控开关	仪表电器 JFYB	个	1			
		电线	BVR1.5-6	米	60			
		线槽.线管	（线槽(PV C20) 线管(PVC DN20)	米	20			
		混水阀二进一出三通阀	cx6589	个	1			
		不锈钢软管	4F-300	条	3			
25	1号楼8楼810房	紫外线灯架（含安装）	220-304-30KW	副	3			脑科中心二区
		时控开关	仪表电器 JFYB	个	1			
		电线	BVR1.5-6	米	60			
		线槽.线管	（线槽(PVC20) 线管(PVCDN20)	米	30			
		空气开关	16A-2P	个	1			
		不锈钢软管	4F-300	条	3			
26	饭堂厨房商用炒炉	金东炉胆	100MM-D44	个	2			饭堂管理科
		DN60铸铁无缝钢管	CY-0032	条	2			
		炒炉防火泥	AL-85	包	2			
		炒炉炉圈	F9Vzz3	个	1			
27	8号楼1楼灭菌室低温制冷设备	制冷剂	R404	瓶	1			消毒供应室
		制冷铜管	0.8-6.35*0.8 12.7*0.8	米	8			
		电缆	PVV-4*4	米	13			
		吊杆螺丝五金	124DS	条	4			
		清理制冷系统药水	CF-20	桶	1			
		低温制冷控制电箱	3PI-220V	个	1			
		膨胀阀	(TF404)	个	1			
28	2号楼负一楼污水泵房	自吸泵轴封	MG1/109	个	2			总务办
		自吸泵轴承	轴承（SKF）6206	个	4			

		自吸泵法兰	63-90PVC	个	2			
29	3号楼17楼楼顶	值升飞机停机坪灯 (白光)	(KD12W-220v)	个	6			总务办
		值升飞机停机坪灯 (绿光)	(KD12W-220v)	个	9			
30	1号楼2楼	紫外线灯架	220-304-30KW	副	6			康复医学中心 吞咽, 针灸
		时控开关	仪表电器 JFYB	个	3			
		电线	BVR1.5-6	米	80			
		线槽. 线管	(线槽(PV C20) 线 管(PVC DN20))	米	40			
31	1号楼4楼 治疗室	紫外线灯架	220-304-30KW	副	2			心血管中心 二区
		时控开关	仪表电器 JFYB	个	1			
		电线	BVR1.5-6	米	70			
		空气开关	16A-2P	个	1			
		线槽. 线管	(线槽(PV C20) 线 管(PVC DN20))	米	35			
32	1号楼9楼	紫外线灯架	220-304-30KW	副	2			脑科中心三区
		线槽. 线管	(线槽(PV C20) 线 管(PVC DN20))	米	30			
		电线	BVR1.5-6	米	40			
		仪表电器 JFYB	仪表电器 JFYB	个	1			
		空气开关	16A-2P	个	1			
33	2号楼9楼	层流洁净风柜 管道 球阀执行阀	(GLB161.9E)	个	3			麻醉手术二区
		自动门 转动皮带	(HY20)	条	1			
		自动门控制器	(EDM65N11)	个	1			
34	2号楼9楼	光电开关	(E3JK-DS30M1)	个	1			五号手术室
35	饭堂	灭蚊灯	So-2Llk	盏	4			饭堂管理科
36	1号楼4楼 治疗室	感应水龙头	院内拆	个	1			心血管中心 二区
37	1号楼7楼	感应水龙头	院内拆	个	1			骨科中心 三. 四区
38	1号楼8楼810房	感应水龙头	院内拆	个	1			脑科中心二区

39	1号楼9楼	感应水龙头	院内拆	个	1			脑科中心三区
40	1号楼10楼	感应水龙头	院内拆	个	1			脑科中心四区
41	3号楼1楼	感应水龙头	院内拆	个	1			影像中心二区 DR 护士站
42	3号楼5楼	感应水龙头	院内拆	个	2			产科中心一区
43	3号楼6楼	感应水龙头	院内拆	个	2			产科中心二区
44	3号楼8楼808室 治疗室	感应水龙头	院内拆	个	1			儿科中心
45	3号楼10楼	感应水龙头	院内拆	个	1			呼吸与危重 重症医学科二区
46	3号楼15楼	感应水龙头	院内拆	个	1			脑科中心一区
47	3号楼13楼1315 房	感应水龙头	院内拆	个	1			内分泌肾内科
48	3号楼12楼1215 房	感应水龙头	院内拆	个	1			全科医学科
49	合计：							