

阳春市人民医院旧污水站更换排风机、排风管及维修清单（包安装）

| 一、环保设备部分 | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|----|----|----|-------|---------|
| 序号 | 项目名称 | 特征及描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 设备、配件品牌 |
| 1 | 玻璃钢排风机 | 4-72-4A-5.5kW | 台 | 1 | | | |
| 2 | 风机进口软接 | Φ315-帆布+管箍 | 套 | 2 | | | |
| 3 | 排气管塔热度铜丝绳 | 多股柔性钢丝 | 条 | 4 | | | |
| 二、风管及收集系统 | | | | | | | |
| 4 | 风管 | Φ315PVC管/A级 | 米 | 45 | | | |
| 5 | 风管 | Φ200 PVC管/A级 | 米 | 40 | | | |
| 6 | 弯头 | Φ315 PVC管/A级 | 个 | 9 | | | |
| 7 | 弯头45° | Φ315 PVC管/A级 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 三通异变经 | Φ315变Φ200 PVC管/A级 | 个 | 7 | | | |
| 9 | 弯头 | Φ200 PVC管/A级 | 个 | 9 | | | |
| 10 | 弯头 | Φ315变Φ200联塑PVC管/A级 | 个 | 7 | | | |
| 11 | 风管配件 | 胶水、丝钉、结构胶等材料 | 项 | 1 | | | |
| 12 | 直接 | Φ315 PVC管/A级 | 个 | 6 | | | |
| 13 | 直接 | Φ200 PVC管/A级 | 个 | 13 | | | |
| 三、综合部分 | | | | | | | |
| 14 | 材料运输 | | 项 | 1 | | | |
| 15 | 安装人工费 | | 项 | 1 | | | |
| 合计（含税） | | —+—+— | | | | | |
| 人民币大写： | | | | | | | |