

附件 1：项目清单

阳春市人民医院信息机房 UPS 电池更换和维修的参数

UPS 参数：

	厂家	型号	输入	输出	电池	额定功率	直流输入
UPS1	伊顿电源（上海）有限公司	93PR-200-mbs	AC380V, 3W+N+ PE, 50/60Hz, 304A, 200kVA	AC380V, 3W+N+ PE, 50/60Hz, 304A, 200kVA /200kW	DC480V	200kVA /200kW	-----
UPS2	易事特集团股份有限公司	EA820V	380Vac, 50Hz, 3Φ +N+PE, 3x52A,	220vac	-----	20kVA/ 16kW	192VDC

UPS1 电池更换：现今在用电池（品牌：SEHEY 免维护蓄电池，电池规格 12V150AH，电池数量 44 个），更换 UPS1 的所有电池。更换出来的旧电池用于 UPS2 主机。

UPS2 主机维修：主机维修，把主机 UPS1 的旧电池装到这台主机。

注意事项：

1. UPS 下连的业务设备不能断电。
2. UPS 电池更换维修人员：需要原厂工程师上门维修调试。